

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्राक: न-20/असुव्य (257)/2023

दिनांक: अक्टूबर 06, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

Bristol Public School (Ashish Educational Society)

Village-Poudwala, Post Office-Rajawala, Selaqui

जनपद—देहरादून।

सन्दर्भ:—

अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-34122243 दिनांक 24.09.2023 के Bristol Public School (Ashish Educational Society), Village-Poudwala, Post Office-Rajawala, Selaqui, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 30.09.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशामें रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः Bristol Public School (Ashish Educational Society), Village-Poudwala, Post Office-Rajawala, Selaqui, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 06 अक्टूबर 2023 से 05 अक्टूबर 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:—

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियाँ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
7. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सी०ओ०टू० फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।


(वी० बी० यादव)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

1	बुआईडी नम्बर	34122243
2	पूर्व में निर्मित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी नाम	श्री जारु रमेश खत्री
3	पूर्व इकाई/संस्थान/भवन का नाम व पता	Bristol Public School, VIII - Pantwala Kasau
4	इकाई/संस्थान/भवन स्थापना वर्ष	2008
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार	जमीनी/खोला
6	अवहन की तिथि	29/9/23
7	निरीक्षण तिथि	23/9/23
8	निरीक्षण आख्या भेजने की तिथि	30/9/23
9	स्वामी/प्रबंधक का नाम	Kamal Kauraf
10	स्वामी/प्रबंधक का ईमेल आई डी	bristolpublicschool@gmail.com
11	स्वामी/प्रबंधक का मोबाईल नम्बर	6345916906
12	फ्लॉट एरिया वर्ग मीटर में	3538 Sqm
13	कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	1769. Sqm
14	भवन की क्षेपी	School
15	भवन का सेंट बैंक	अग-12 पाठ-6.0 साईड (1)-6.0 साईड (1)-6.0
16	क्लोथिंग की संख्या	02
17	इकाई/संस्थान/भवन की ऊँचाई मीटर	9.0 m
18	इकाई/संस्थान/भवन में तलों की संख्या	03
19	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	456 Sqm
20	प्रत्येक तल पर कक्षों की संख्या	06
21	इसके अति कवर्ड एरिया	Nil
22	इकाई/संस्थान/भवन तक पहुँच मार्ग की स्थिति	सही है
23	मुख्य मार्ग की चौड़ाई मीटर में	12 m
24	प्रवेश द्वार की चौड़ाई	06 m
25	आन्तरिक मार्ग की चौड़ाई मीटर में	10 m
26	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरी मीटर में	03 K.m
27	विकास हेतु जीनों की संख्या	02
28	जीनों की चौड़ाई मीटर में	02 m
29	कोशिकों की चौड़ाई मीटर में	03 m
30	दरवाजों की संख्या	02
31	दरवाजों की चौड़ाई मीटर में	1.5 m
32	रफ्तार की चौड़ाई मीटर में	Nil
33	कार्पर एक्स्टिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	02, 02, 02
34	बाजरील की कुल संख्या (प्रत्येक तल पर संख्या)	08
35	डाउनकमर	Nil
36	सिग्नलिंग सिस्टम	Nil
37	वाइर हाईड्रैन्ट	Nil
38	स्पोर्ट्स ग्राउंड/भण्डारण स्थलों पर सिंक्रलर्स सिस्टम	Nil
39	मनुवली ऑपरेटेड फायर अलार्म	08
40	ऑटोमैटिक ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम	Nil
41	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटर में	Nil
42	एरिस टैंक की क्षमता लीटर में	20000 K.L

43	मैन फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	N/A
44	डीजल पम्प की क्षमता व प्रवाह	N/A
45	जोको पम्प की क्षमता व प्रवाह	N/A
46	हॉरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	7.5 H.P.
47	पंप स्वचालित है या मैन्युअल	मैन्युअल
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैटेगरी/ पम्प की क्षमता व प्रवाह	02 H.P.
49	दोरिंग की परिधि	02 INCH
50	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	Yes
51	अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	03
52	इकाई में उत्पादन	SCHOOL
53	हैजाड की श्रेणी	Low
54	थाई संस्थान में ज्वलनशील/खतरनाक रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्रविधान	N/A
55	भवन का मानचित्र कम्पाजिटिंग/ओटीएस में स्टीकृत है या नहीं।	O.T.S

PRINCIPAL
BRISTOL PUBLIC SCHOOL

अतः अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण- पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

30/9/2023
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
सेनाकुई